

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Лабинского района
(наименование органа государственного контроля или органа муниципального контроля)
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

х. Братский
(место составления акта)

« 11 » марта 2019 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 34

По адресу/адресам: Краснодарский край, х. Братский, ул. Советская, 48 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Усть-Лабинского района
по пожарному надзору Смирнова Александра Юрьевича № 34 от 25.01.2019 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка внеплановая / выездная в отношении: Муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 39
муниципального образования Усть-Лабинский район
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

«18» февраля 2019 г. с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. продолжительность 1 час
«11» марта 2019 г. с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней / фактическое время нахождения на объекте
защиты составило 2 часа 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Усть-Лабинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

заведующий МБДОУ № 39 Надточиева Алла Михайловна 18.02.2019 в 10 ч. 00 мин о начале
внеплановой выездной проверке уведомлен, 25.01.2019 г. в 09 ч.00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

Лицо (а), проводившее проверки государственный инспектор Усть-Лабинского района по пожарному
надзору капитан вн. службы Авакьянц Маргарита Андреевна

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 39 Надточиева Алла
Михайловна *Надточ*

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений	Лица, допустившие нарушения
1.	Не выполнен пункт № 1 Предписания №135/1/4 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 29.06.2018 г. (далее по тексту - Предписание), а именно: не обеспечено исправное состояние противопожарной преграды (противопожарная дверь), разделяющей	МБДОУ № 39

помещение электрощитовой от основного здания. (п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 (далее по тексту - ППР в РФ); ст.ст.54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	
--	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) – не проверялось.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) – предписание № 135/1/4 от 29.06.2018 года, срок исполнения которого истек 15.02.2019 года.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Handwritten signature

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №34/1/1 от 11.03.2019 года, адм. протокол по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор Усть-Лабинского района по пожарному надзору Авакьянц М.А.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МБДОУ № 39 Надточиева Алла Михайловна

« 11 » марта 2019 года

Handwritten signature

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)