

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97, тел./факс: (861)2253404
ОНД и ПР УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 6, тел. (86135) 5-20-01

Предписания №34 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида № 39 муниципального образования Усть-Лабинский район в лице заведующего МБДОУ № 39 Надточиевой Аллы Михайловны во исполнения распоряжения главного государственного инспектора Усть-Лабинского района по пожарному надзору Смирнова А.Ю. № 34 от 25.01.2019 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 до 12 часов «18» февраля 2019 г., с 14 до 15 часов «11» марта 2019 г. проведена внеплановая проверка государственным инспектором Усть-Лабинского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Авакьянц М.А. на объекте – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 39 муниципального образования Усть-Лабинский район расположенного (ых) по адресу: Краснодарский край, х. Братский, ул. Советская, 48 А совместно с заведующим МБДОУ № 39 Надточиева Алла Михайловна
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено исправное состояние противопожарной преграды (противопожарная дверь), разделяющей помещение электрощитовой от основного здания.	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	28.06.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Усть-Лабинского района по пожарному надзору
Авакьянц Маргарита Андреевна
«11» марта 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а):
заведующий МБДОУ № 39
Надточиева Алла Михайловна

«11» марта 2019 г.

Handwritten signature of Alla Mikhailovna Nadtochieva in blue ink, written over a horizontal line.