

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**  
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97, тел./факс: (861)2253404  
**ОНД и ПР УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**  
г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 6, тел. (86135) 4-00-11

**Предписания № 295 /1 / 1-10**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**  
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 39  
муниципального образования Усть-Лабинский район

В лице заведующего МБДОУ № 39 Надточиевой А.М.

во исполнения распоряжения главного государственного инспектора Усть-Лабинского района по пожарному надзору Смирнова А.Ю. № 295 от 25.10.2016 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 до 12 часов «07» ноября 2016 г., с 09 до 10 часов «02» декабря 2016 г. проведена плановая проверка государственным инспектором Усть-Лабинского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы А.В. Анпиловым на объекте – муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 39 муниципального образования Усть-Лабинский район расположенное (ых) по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Братский, ул. Советская, 48 «А» совместно с заведующим МБДОУ № 39 Надточиевой А.М.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует договор на облуживание дополнительного оборудования вывода сигнала на пульт подразделения пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63	03.07.2017г.	
2.	Эвакуационные лестницы наружные открытые 3-го типа со 2-го этажа не соответствуют предъявляемым требованиям: - ширина ступени менее 25 см (по факту 16 см); - ширина марша лестницы менее 1,35 м (по факту 0,8 м).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33 СНИП 21-01-97* п. 6.30. ГОСТ Р 53254-2009 п.4.2.	03.07.2017г.	
3.	Эвакуационные лестницы наружные открытые 3-го типа со 2-го этажа расположены на расстоянии менее 1 м от оконных проемов (по факту вплотную к оконным проемам)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33 СНИП 21-01-97* п. 6.30.	03.07.2017г.	
4.	Отсутствует акт проверки качества поверхностной огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.21	03.07.2017г.	

	помещений зданий детского сада.			
5.	Отсутствуют акты по перекатке пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57	03.07.2017г.	
6.	Шкафы пожарных кранов выполнены из горючих материалов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57	03.07.2017г.	
7.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24	03.07.2017г.	
8.	Заполнение проемов в противопожарных преградах из электрошитовых в коридор выполнено не в противопожарном исполнении с требуемым пределом огнестойкости.	СНиП 21-01-97* п. 5.14п. 7.4	03.07.2017г.	
9.	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация одном из помещений электрошитовых.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61, НПБ 110-03 п.1, 3, 4, 14.	03.07.2017г.	
10.	Наружный противопожарный водоем для целей пожаротушения не исправен	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55	03.07.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
по пожарному надзору Усть-Лабинского района  
Анпилов Алексей Викторович  
«02» декабря 2016 г.

Предписание для исполнения получил(а):  
Заведующий МБДОУ № 39 Надточиева А.М.  
«02» декабря 2016 г.



М.Л.П.